



180002281644



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11237

检 测 报 告

TEST REPORT

委托编号(№): WT2021B03K000001

委托单位:

Entrusted by

河间市华鑫保温钉厂

样品名称:

Sample Name

建筑外墙保温锚栓

检测类别:

Test Type

委托检测

国家建筑材料工业房建材料及结构安全质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & Test of Building Materials and Structure Safety

中国建材检验认证集团北京天誉有限公司

China Building Material Test & Certification Group Beijing Tian Yu Co., Ltd.



微信扫一扫，使用小程序

检测报告
(Test Report)

委托编号: WT2021B03K000001

第 1 页 共 2 页

样品名称	建筑外墙保温锚栓	检测类别	委托检测
委托单位	河间市华鑫保温钉厂	商 标	华鑫精工
生产单位	河间市华鑫保温钉厂	样品状态	符合要求
来样日期	2021 年 01 月 06 日	样品等级	-----
生产日期 /批号	2021 年 01 月 04 日	样品数量	16 套
规格/型号	Φ8×142mm	检测日期	2021 年 01 月 11 日
判定依据	JG/T 366-2012 《外墙保温用锚栓》		
检测依据	JG/T 366-2012 《外墙保温用锚栓》		
检测项目	1、锚栓抗拉承载力标准值		
检测结论	<p>*经检测，所送样品满足 JG/T 366-2012 《外墙保温用锚栓》中 A 类基层墙体锚栓抗拉承载力标准值试样要求。检测结果见第 2 页。*</p> <p>签发日期：2021 年 01 月 12 日 (检测专用章)</p>		
附注： 本次实验 A 类基层墙体采用强度等级 C25 的混凝土制成。			

批 准: 裴 超 审 核: 张 新 编 制: 马 易 军

检测单位地址: 北京市通州区工业开发区光华路 1 号 电话: (010)80896992 邮编: 101113

国家建筑材料工业房建材料及结构安全质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test of Building Materials and Structure Safety)

检测报告

(Test Report)

委托编号: WT2021B03K000001

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	锚栓抗拉承载力标准值	≥0.60	1.04	符合	JG/T 366-2012
(以下空白)					
<div>ctc 国检集团 房建中心</div>					
备注: (此处空白)					

本报告结束

检测单位地址: 北京市通州区工业开发区光华路 1 号 电话: (010)80896992 邮编: 101113



房建中心简介

国家建筑材料工业房建材料及结构安全质量监督检验中心经原国家建材局批准，于1995年8月成立，现挂靠于中国建材检验认证集团北京天誉有限公司，是依法成立的具有监督检验资格的第三方检验检测机构。

中心实验室坐落于北京城市副中心——通州张家湾工业开发区，总占地面积约32000m²。可以提供建筑材料型式检测、监督检测、仲裁检测等，资质服务于建筑材料见证检测、建筑节能检测、建筑隔声检测、防雷装置检测、新产品技术验证、标准编制、设备研发等领域。

中心秉承“公正为本，服务社会”的核心理念，以“科学、公正、准确”的专业态度，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航。

更多详情见公司官网：<http://www.ctc-bj.cn/>

